



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения

«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»

в Мошковском районе

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: mshkege@mail.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000069

от 29.01.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке
6. **Наименование объекта:** МКП "Сарапульское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
8. **Место (адрес) отбора:** разводящая сеть, детский сад; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошино с; Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 179, 180 от 23.01.2020г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п.3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

Л. В. Швец.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 179 от 23 января 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №60 р от 15.01.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошино с, разводящая сеть, детский сад
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	000217.Б.22.01.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	22 января 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.
 (Подпись)

/Шахмаева О.В./
 (ФИО)

М.П.Ля

документов

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 048587				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 января 2020 г.	14	час	15	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 января 2020 г.	Окончание:	23 января 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
000217.Б.22.01.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	6	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 180 от 23 января 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	Договор №60 р от 15.01.2020 г.
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, детский сад
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	000218.Б.22.01.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5
3.9	Дата и время отбора	22 января 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я., инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник
3.12	Условия отбора проб	Наличие консервантов: Температура: +4°C
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра воды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.
 (Подпись)

/Шахмаева О.В./
 (ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 048588				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 января 2020 г.	14	час	15	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 января 2020 г.	Окончание:	23 января 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
000218.В.22.01.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	4	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

