



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции аттестат аккредитации № RA.RU.710008 выдан 25 июня 2015г

633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п.Мошково, ул.Лесная 1а

Тел/факс: 8(383-48)21-877, E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452 ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

по результатам лабораторных исследований

№ 000406

от 18.05.2020

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МКП "Сарапульское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9.
8. **Место (адрес) отбора:** разводящая сеть, детский сад; разводящая сеть, школа; скважина № 1116; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с; Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 1749, 1750, 1752, 1751 от 23.04.2020г., № 1888 от 08.05.2020г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения СанПиН 2.1.4.1074-01.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой, отобранные из разводящих сетей с. Сарапулка, с Мошнино по исследованным микробиологическим показателям соответствуют требованиям п. 3.3. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".
Представленная проба воды питьевой, отобранная из скважины с. Сарапулка по исследованным санитарно-химическим и органолептическим показателям соответствует требованиям п. 3.4.1., п. 3.5. СанПиН 2.1.4.1074-01 "Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества. Гигиенические требования к обеспечению безопасности систем горячего водоснабжения".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1749 от 23 апреля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 261-М от 15.04.2020г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, разводящая сеть, детский сад
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	003189.Б.22.04.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	22 апреля 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я. инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: + ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х с. ш. ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	22 апреля 2020 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____ /Шахмаева О.В./

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 050113				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 апреля 2020 г.	14	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 апреля 2020 г.	Окончание:	23 апреля 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
003189.Б.22.04.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогуцин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц

POCC RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1750 от 23 апреля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 261-М от 15.04.2020г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, разводящая сеть, школа
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	003190.Б.22.04.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объем партии	Спецмарка
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.
3.9	Дата и время отбора	л
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Час 00 Мин
3.11	Условия доставки	Лейман В.Я. инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.12	Условия отбора проб	автотранспорт, сумка-холодильник
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Наличие консервантов: Температура: +°C
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	Темпе-ра окружающей среды: °C
3.15	Нормативный документ на метод отбора	Темпе-ра воды: °C Ph воды:
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.
(Подпись)

/Шахмаева О.В./

(ФИО)



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 050114				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 апреля 2020 г.	14	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 апреля 2020 г.	Окончание:	23 апреля 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
003190.Б.22.04.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1752 от 23 апреля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике		
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"	
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9	
1.3	Цель исследований	по заявке	
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 261-М от 15.04.2020г	
2	Сведения об объекте		
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"	
2.2	Адрес объекта	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)	
3	Сведения о пробе (образце)		
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, школа	
3.2	Наименование	вода питьевая	
3.3	Код	003192.Б.22.04.2020	
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)		
3.5	Дата изготовления (розлива):		
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная	
3.7	Объем партии	Спецмарка	
3.8	Объем (количество)	Ед. изм.	л
3.9	Дата и время отбора	22 апреля 2020 г.	09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я. инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"	
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов: Температура: + ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С	Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х с. ш.	ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	22 апреля 2020 г.	14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012	
4	Дополнительные сведения		

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____

Шахмаева О.В.
 (Подпись)

/Шахмаева О.В./
 (ФИО)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ЛЗ 050116				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 апреля 2020 г.	14	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 апреля 2020 г.	Окончание:	23 апреля 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
003192.Б.22.04.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1751 от 23 апреля 2020 г.

1	Сведения о Заказчике	
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9
1.3	Цель исследований	по заявке
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 261-М от 15.04.2020г
2	Сведения об объекте	
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.2	Адрес объекта	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
3	Сведения о пробе (образце)	
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, детский сад
3.2	Наименование	вода питьевая
3.3	Код	003191.Б.22.04.2020
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)	
3.5	Дата изготовления (розлива):	
3.6	Тара, упаковка	Стеклянная бутылка стерильная
3.7	Объём партии	Спецмарка
3.8	Объём (количество)	0,5 Ед. изм. л
3.9	Дата и время отбора	22 апреля 2020 г. 09 Час 00 Мин
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я. инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник Наличие консервантов: Температура: + ⁰ С
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: ⁰ С Темпе-ра воды: ⁰ С Ph воды:
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	X ГГ: ММ: СС: Y в. д. ГГ: ММ: СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	22 апреля 2020 г. 14 Час 00 Мин
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ 31942-2012
4	Дополнительные сведения	

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля _____

(Подпись)

/Шахмаева О.В./

(ФИО)

М.П.



БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 050115				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 апреля 2020 г.	14	час	20	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 апреля 2020 г.	Окончание:	23 апреля 2020 г.	

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
003191.Б.22.04.2020	вода питьевая			
	ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
	ОКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)
	ТКБ	не обнаружено	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
 Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
 (630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)
 Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
 «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
 (633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
 ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

Адрес места осуществления деятельности:

Испытательный лабораторный центр

633456, Новосибирская область,

г. Тогучин, ул. Лапина, 5

Тел/факс: (383-40) 22-876, E-mail: sgltog@ngs.ru

Уникальный номер записи в реестре
 аккредитованных лиц

РОСС RU.0001.512224

ПРОТОКОЛ ЛАБОРАТОРНЫХ ИССЛЕДОВАНИЙ

№ 1888 от 8 мая 2020 г.

1	Сведения о Заказчике									
1.1	Наименование	МКП "Сарапульское ЖКХ"								
1.2	Адрес	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9								
1.3	Цель исследований	по заявке								
1.4	Основание (наименование, номер документа)	заявка № 261-М от 15.04.2020г								
2	Сведения об объекте									
2.1	Наименование объекта	МКП "Сарапульское ЖКХ"								
2.2	Адрес объекта	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 9 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)								
3	Сведения о пробе (образце)									
3.1	Место (адрес) отбора	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, скважина № 1116								
3.2	Наименование	вода питьевая								
3.3	Код	003193.С.22.04.2020								
3.4	Изготовитель (наименование, адрес)									
3.5	Дата изготовления (розлива):									
3.6	Тара, упаковка	Пластиковая бутылка								
3.7	Объем партии	Спецмарка								
3.8	Объем (количество)	4,5	Ед. изм.	л						
3.9	Дата и время отбора	22 апреля 2020 г.	09	Час	00	Мин				
3.10	Ф.И.О., должность отбиравшего пробу; наименование организации	Лейман В.Я. инженер МКП "Сарапульское ЖКХ"								
3.11	Условия доставки	автотранспорт, сумка-холодильник	Наличие консервантов:		Температура: +°C					
3.12	Условия отбора проб	Темпе-ра окружающей среды: °C	Темпе-ра воды: °C		Ph воды:					
3.13	Координаты точки отбора (для СГМ)	Х	ГГ:	ММ:	СС:	У	В. Д.	ГГ:	ММ:	СС:
3.14	Дата и время доставлен в ИЛЦ	22 апреля 2020 г.	14	Час	00	Мин				
3.15	Нормативный документ на метод отбора	ГОСТ Р 56237-2014								
4	Дополнительные сведения									

Примечание: ИЛЦ не несёт ответственность за информацию в настоящем протоколе, если такая информация была предоставлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика.

Результаты распространяются на испытанный образец, представленный Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика

Протокол лабораторных исследований не может быть частично воспроизведён без письменного разрешения ИЛЦ.

Начальник отдела лабораторного контроля

Шахмаева О.В.

/Шахмаева О.В./

(Подпись)

(ФИО)



САНИТАРНО-ГИГИЕНИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований:	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления:	ПЗ 050117				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	22 апреля 2020 г.	14	час	30	мин
Даты проведения исследований	Начало:	22 апреля 2020 г.	Окончание:	7 мая 2020 г.	
Средства измерений: Анализатор TA-Lab Св. № 550202 от 13.02.2020 до 13.02.2021; Весы ЛВ210-А Св. № 560031 от 02.04.2020 до 02.04.2021; Фотометр КФК-3-01 Св. № 563503 от 14.04.2020 до 14.04.2022					

Код пробы	Наименование пробы / показатели	Результаты измерений погрешность (неопределенность)	Ед. изм	НД на методы исследований
003193.С.22.04.2020	вода питьевая			
	Железо	0,22±0,06	мг/дм3	ГОСТ 4011-72
	Марганец	0,030±0,008	мг/дм3	ГОСТ 4974-2014
	Цветность	13,2±2,6	градусы	ГОСТ 31868-2012
	Мутность	0,9±0,2	мг/дм3	ГОСТ Р 57164-2016
	Свинец	<0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Кадмий	<0,0001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Мышьяк	<0,001	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Цинк	0,0007±0,0002	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012
	Нитраты	2,2±0,3	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Нитриты	0,007±0,004	мг/дм3	ГОСТ 33045-2014
	Фтор	<0,04	мг/дм3	ГОСТ 4386-89
	Хлориды	17,6±5,3	мг/дм3	ГОСТ 4245-72
	Сухой остаток	374,4±44,9	мг/дм3	ГОСТ 18164-72
	Общая жесткость	6,8±1,0	град. Ж	ГОСТ 31954-2012
	Перманганатная окисляемость	2,6±0,3	мгО/дм3	ГОСТ Р 55684-2013
	Запах 20 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Запах 60 С	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Привкус	0	баллы	ГОСТ Р 57164-2016
	Медь	<0,0005	мг/дм3	ГОСТ 31866-2012

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА

