



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

**Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
в Мошковском районе**

(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)

Орган инспекции № RA.RU.710008

633131 Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1 а,
тел/факс 8(383-48)21-877 E-mail: gigienits@yandex.ru ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845 ИНН/КПП 5406305556/543202001

Экспертное заключение

№ 35.000149 от 28.03.2023

1. **Наименование образца(ов) (пробы):** вода питьевая.
2. **Дата(ы) изготовления *:**
3. **Изготовитель(и) *:**
4. **Объем(ы) партии *:**
5. **Цель отбора:** по заявке.
6. **Наименование объекта:** МКП "Сарапульское ЖКХ".
7. **Адрес объекта:** 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3.
8. **Место (адрес) отбора:** скважина № 16960; скважина № 16331; разводящая сеть, кран детский сад; разводящая сеть, кран школа; скважина № 10875; 633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошноино с, Школьная ул; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул; 633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая ул.
9. **Для экспертизы представлены документы:**
 - протоколы лабораторных исследований №№ 857, 856, 855, 854, 853 от 13.03.2023г., выданные ИЛЦ ФФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области" в Мошковском районе.
10. **При экспертизе использованы нормативные документы:** "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания". СанПиН 1.2.3685-21.
11. **Заключение:** Представленные пробы воды питьевой по исследованным санитарно-микробиологическим показателям соответствуют требованиям раздела III СанПиН 1.2.3685-21 "Гигиенические нормативы и требования к обеспечению безопасности и (или) безвредности для человека факторов среды обитания".

Эксперт, врач по общей гигиене:

А. И. Струкова.

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

13 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 857 от 13 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 143-М от 14.02.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001416.Б.10.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 марта 2023 г. 08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633131, Новосибирская область, Мошковский р-н, Мошнино с, Школьная ул, скважина № 16960
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 10.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 марта 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 857 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 067945				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2023 г.	11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2023 г.	Окончание:	13 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
001416.В.10.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	1	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 857 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

13 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 856 от 13 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 143-М от 14.02.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001415.Б.10.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	0,5 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 марта 2023 г. 08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, скважина № 16331
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 10.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 марта 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несёт ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несёт ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 856 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ

Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 067944				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2023 г.	11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2023 г.	Окончание:	13 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
001415.Б.10.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 856 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: **POCC RU.0001.512224**

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

13 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 855 от 13 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 143-М от 14.02.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001414.Б.10.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объем партии*	Спецмарка*
2.8	Объем (количество) образца*	0,5 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 марта 2023 г. 08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Трудовая ул, скважина № 10875
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 10.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
		Температура*:
		+4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 марта 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 855 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 067943				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2023 г.	11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2023 г.	Окончание:	13 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
001414.Б.10.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 855 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: РОСС RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ



[Signature]

Т.М. Пиндеева

13 марта 2023 г.

ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 854 от 13 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 143-М от 14.02.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001413.Б.10.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	
2.8	Объём (количество) образца*	0,5
2.9	Дата и время отбора*	10 марта 2023 г.
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, кран школа
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 10.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 марта 2023 г.
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 854 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 067942				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2023 г.	11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2023 г.	Окончание:	13 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
001413.Б.10.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	2	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКБ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 854 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2

ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА
Федеральное бюджетное учреждение здравоохранения «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области»
(630099, Россия, Новосибирская область, г. Новосибирск, ул. Фрунзе, 84; ИНН 5406305556)

Филиал Федерального бюджетного учреждения здравоохранения
«Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе
(ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области» в Мошковском районе)
633131, Новосибирская область, Мошковский район, р.п. Мошково, ул. Лесная, 1а,
ОКПО 05179452, ОГРН 1055406020845, ИНН/КПП 5406305556/543202001)

ИСПЫТАТЕЛЬНЫЙ ЛАБОРАТОРНЫЙ ЦЕНТР

(Адрес места осуществления деятельности: 633456, Новосибирская область, г. Тогучин, ул. Лапина, 5
Тел/факс: (383-40) 22876, E-mail: sgltog@ngs.ru)

Уникальный номер записи в реестре аккредитованных лиц: ROCC RU.0001.512224

УТВЕРЖДАЮ
Руководитель ИЛЦ

Т.М. Пиндеева

13 марта 2023 г.



ПРОТОКОЛ ИСПЫТАНИЙ

№ 853 от 13 марта 2023 г.

1	Сведения о Заказчике:	
1.1	Наименование*	Муниципальное казенное предприятие "Сарапульское жилищно-коммунальное хозяйство" муниципального образования Сарапульского сельсовета Мошковского района Новосибирской области
1.2	Юридический адрес*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3
1.3	Фактический адрес места осуществления деятельности*	633126, Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, Ленина ул, д. 6
1.4	Цель исследований	по заявке
1.5	Основание (наименование, номер документа)	Заявка № 143-М от 14.02.2023 г.
2	Сведения об образце	
2.1	Код образца	001412.Б.10.03.2023
2.2	Наименование образца испытаний*	вода питьевая
2.3	Документ в соответствии с которым изготовлен образец*	-
2.4	Изготовитель:	
	Наименование*	
	Юридический адрес*	
	Фактический адрес места осуществления деятельности*	
2.5	Дата изготовления (розлива)*:	
2.6	Тара, упаковка*	Стеклянная бутылка стерильная
2.7	Объём партии*	Спецмарка*
2.8	Объём (количество) образца*	0,5 Ед. изм.
2.9	Дата и время отбора*	10 марта 2023 г. 08:30 -
2.10	Наименование и адрес ЮЛ или ИП или ФЛ, у которого отобран образец*	МКП "Сарапульское ЖКХ"; 633126, НСО, Мошковский р-н, Сарапулка с, Зеленая ул, д. 3 (р-он местонахождения: Мошковский р-н)
2.11	Место (адрес) отбора*	Новосибирская область, Мошковский р-н, Сарапулка с, разводящая сеть, кран детский сад
2.12	Ф.И.О. и должность отобравшего образец, наименование организации*	Кулага Е.М., директор МКП "Сарапульское ЖКХ"
2.13	НД на метод отбора*	ГОСТ 31942-2012
2.14	Реквизиты документа об отборе образца*	Акт приема-передачи образцов (проб) от 10.03.2023 г.
2.15	Условия доставки*	автотранспорт, сумка-холодильник Температура*: +4 °C
2.16	Дата и время доставки в ИЛЦ	10 марта 2023 г. 11 Час 00 Мин
3	Дополнительные сведения	

* Информация представлена Заказчиком или иными лицами по поручению Заказчика. ИЛЦ не несет ответственность за указанную информацию, кроме того, в случае если указанная информация может оказать влияние на достоверность представленных результатов, включая их возможную интерпретацию, то ИЛЦ не несет ответственность за действия (а равно бездействие) Заказчика или третьей стороны при использовании информации содержащейся в данном протоколе испытаний.

Протокол испытаний № 853 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 1 из 2

БАКТЕРИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ					
Место проведения исследований	633456, НСО, Тогучинский р-н, Тогучин г, Лапина ул, д. 5				
Номер направления	ПЗ 067941				
Дата и время поступления пробы в лабораторию	10 марта 2023 г.	11	час	40	мин
Даты проведения исследований	Начало:	10 марта 2023 г.	Окончание:	13 марта 2023 г.	

Определяемая характеристика (показатель)	Результаты испытаний	Ед. изм	Документ, содержащий правила и методы испытаний
001412.Б.10.03.2023 вода питьевая			
ОМЧ	3	КОЕ/мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.1.1)
ОКВ	0	КОЕ/100 мл	МУК 4.2.1018-01 (п.8.2)

Дополнительные сведения:

Полученные результаты испытаний распространяются только на испытательный образец, предоставленный Заказчиком или третьей стороной по поручению Заказчика, в состоянии на момент его доставки в ИЛЦ.

Лицо, ответственное
за оформление протокола:

Статистик
(должность)

(подпись)

Борозденко С.В.
(ФИО)

КОНЕЦ ПРОТОКОЛА



Протокол испытаний № 853 от 13 марта 2023 г.	Код формы: Ц.7.12, издание 5 Действует с 01.07.2021
Данный протокол не может быть частично воспроизведен без письменного разрешения ИЛЦ	Стр. 2 из 2